



Прокуратура Пролетарского (с) района

Прокурору района советнику юстиции

Тужакову А.С.

Директора МБОУ Ковриновская СОШ

Евсеевой О.А.

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности от «09» апреля 2018г. № 1004-18 сообщая следующее:

В результате проведенной проверки Прокуратурой района, в соответствии с поручением прокурора Ростовской области от «28» марта 2018г. № 7/1-64-2018, выявлены нарушения требований пожарной безопасности в МБОУ Ковриновская СОШ:

1) в нарушение ч.6 ст.134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закона № 123) на путях эвакуации на полу используется материал классом пожарной опасности более допустимого (КМ2), будет устранено по мере финансирования;

2) в нарушение п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года №390 (далее – Правил), п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, двери эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, при помощи установки засовов (шпингалетов) на двери эвакуационных выходов;

3) в нарушение п.42.Правил, электропроводка обернута в кабель канал;

4) в нарушение п.108 Правил, будет произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сценической части образовательного учреждения по мере финансирования;

На ваше требование сообщая, что МБОУ Ковриновской СОШ было направлено письмо Заведующей РОО о возможности финансирования с целью устранения выявленных нарушений Прокуратурой Пролетарского района Ростовской области.

За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию привлечен:

1. Заведующий хозяйством – Теренченко Е.Я.

Приложения:

1. копия приказа о дисциплинарном взыскании в 1 экз. на 1 л.;

"25" апреля 2018 г.

Директор МБОУ Ковриновская СОШ

*Евсеева*

